



UAB „PLUNGĖS ŠILUMOS TINKLAI“

Šilumos suvartojimų palyginamoji analizė Plungėje 2023-2024 m. šildymo sezono metu. Energijos taupymo patarimai.

Atlikus 2023-2024 m. šildymo sezono analizę Plungės daugiabučiams namams, paaiškėjo, kad mažiausiai už šilumą moka kompleksiskai renovuotų daugiabučių namų gyventojai. Per 2023-2024 m. šildymo sezoną kompleksiskai renovuoti namai mokėjo vidutiniškai po **0,61 Eur/m²** per mėnesį. Žemiau pateikiame kompleksiskai renovuotų namų mokėjimus už šilumą:

Vartotojas	2023 m. spalio	2023 m. lapkritis	2023 m. gruodis	2024 m. sausis	2024 m. vasaris	2024 m. kovas	2024 m. balandis	Vidutinė per 2023/2024 m. Eur/m ²
A. Jucio g. 10	0,18	0,49	0,68	0,82	0,53	0,36	0,20	0,47
A. Jucio g. 12	0,18	0,47	0,62	0,76	0,49	0,38	0,23	0,45
A. Jucio g. 16	0,17	0,43	0,54	0,79	0,47	0,37	0,17	0,42
A. Jucio g. 30	0,17	0,47	0,72	0,89	0,59	0,47	0,27	0,51
A. Jucio g. 32	0,22	0,56	0,72	0,92	0,61	0,53	0,30	0,55
A. Jucio g. 34	0,15	0,40	0,55	0,63	0,43	0,34	0,20	0,39
A. Jucio g. 4	0,20	0,49	0,64	0,75	0,49	0,37	0,25	0,46
A. Jucio g. 43	0,21	0,52	0,65	0,91	0,56	0,43	0,31	0,51
A. Jucio g. 47	0,21	0,53	0,72	0,88	0,59	0,49	0,29	0,53
A. Jucio g. 55	0,20	0,50	0,64	0,93	0,55	0,43	0,26	0,50
A. Jucio g. 6	0,17	0,46	0,65	0,79	0,52	0,41	0,23	0,46
A. Jucio g. 8	0,20	0,53	0,67	0,82	0,55	0,44	0,27	0,50
A. Jucio skg. 2	0,18	0,45	0,58	0,71	0,52	0,36	0,22	0,43
A. Jucio skg. 4	0,23	0,58	0,76	0,90	0,63	0,52	0,31	0,56
A. Jucio skg. 6	0,22	0,52	0,65	0,81	0,53	0,44	0,27	0,49
A. Vaišvilos g. 19	0,30	0,87	1,00	1,42	0,88	0,71	0,37	0,79
A. Vaišvilos g. 21	0,28	0,71	0,95	1,29	0,85	0,70	0,30	0,73
A. Vaišvilos g. 23	0,33	0,85	1,03	1,44	0,89	0,73	0,42	0,81
A. Vaišvilos g. 25	0,25	0,63	0,83	1,15	0,75	0,59	0,32	0,65
A. Vaišvilos g. 27	0,31	0,52	0,66	0,93	0,55	0,39	0,22	0,51
A. Vaišvilos g. 29	0,20	0,50	0,67	0,94	0,57	0,43	0,23	0,51
A. Vaišvilos g. 31	0,21	0,64	0,84	1,19	0,66	0,45	0,23	0,60
A. Vaišvilos g. 5	0,21	0,51	0,64	0,91	0,58	0,47	0,28	0,51
A. Vaišvilos g. 7	0,22	0,57	0,77	0,92	0,58	0,45	0,25	0,54
A. Vaišvilos g. 9	0,21	0,60	0,78	1,08	0,66	0,46	0,22	0,57
Birutės g. 30	0,20	0,56	0,69	1,02	0,61	0,45	0,31	0,55
Dar. ir Girėno 39	0,41	0,93	1,13	1,43	0,88	0,75	0,56	0,87
Dar. ir Girėno 40	0,23	0,64	0,83	1,17	0,65	0,49	0,29	0,61
Dar. ir Girėno 41	0,35	0,91	1,07	1,39	0,92	0,74	0,57	0,85
Dar. ir Girėno 42	0,32	0,84	1,03	1,29	0,84	0,66	0,47	0,78
Dar. ir Girėno 43	0,39	0,89	1,01	1,34	0,95	0,75	0,58	0,84
Dar. ir Girėno 45	0,32	0,81	0,93	1,18	0,81	0,67	0,50	0,75
Dar. ir Girėno 47	0,40	0,92	1,03	1,32	0,92	0,82	0,62	0,86
Dar. ir Girėno 49	0,35	0,76	0,90	1,15	0,81	0,73	0,52	0,75
Dar. ir Girėno 51	0,35	0,86	1,00	1,26	0,83	0,67	0,47	0,78
Gandingos 10	0,16	0,56	0,78	1,09	0,57	0,47	0,27	0,56
Gandingos 14	0,15	0,41	0,58	0,71	0,47	0,33	0,15	0,40
I. Končiaus 8	0,17	0,45	0,65	0,82	0,53	0,42	0,24	0,47
J. Tumo-Vaižganto 84	0,18	0,46	0,62	0,80	0,51	0,40	0,21	0,45
J. Tumo-Vaižganto 86	0,17	0,50	0,67	0,82	0,55	0,43	0,22	0,48
J. Tumo-Vaižganto 96	0,21	0,63	0,84	1,19	0,76	0,59	0,33	0,65
Laisvės al. 3	0,40	0,81	0,91	1,27	0,77	0,69	0,39	0,75
Laisvės al. 5	0,41	1,16	1,52	1,88	1,19	1,04	0,59	1,11
Laisvės al. 9	0,47	1,34	1,40	1,91	1,44	1,30	0,74	1,23
Liepgirių g. 27, Narvaišiai	0,46	1,19	1,56	1,68	1,42	1,05	0,71	1,15
Mendeno skg. 4	0,12	0,35	0,50	0,75	0,45	0,35	0,19	0,39
Mendeno skg. 6	0,15	0,40	0,55	0,86	0,50	0,39	0,22	0,44
S. Nėries 20	0,29	0,76	0,97	1,27	0,80	0,62	0,35	0,72
Senamiesčio 2	0,37	0,65	0,94	1,11	0,79	0,62	0,27	0,68
Stoties 10	0,35	0,79	0,87	1,30	0,83	0,66	0,53	0,76
Stoties 12	0,45	0,96	1,09	1,34	0,91	0,70	0,47	0,85
Stoties 14	0,41	1,02	1,26	1,53	0,89	0,62	0,53	0,89
Stoties 16	0,16	0,60	0,85	1,04	0,67	0,51	0,29	0,59
Stoties 32	0,25	0,68	0,89	1,21	0,72	0,51	0,35	0,66
Telšių 1	0,30	0,69	0,87	1,33	0,71	0,51	0,27	0,67
Telšių 12	0,23	0,54	0,78	1,07	0,67	0,54	0,31	0,59
Telšių 19	0,37	0,71	0,86	1,20	0,75	0,47	0,28	0,66
Telšių 19 B	0,38	0,98	1,38	1,84	1,05	0,91	0,63	1,02
Telšių sk. 9	0,31	0,81	1,01	1,28	0,81	0,64	0,41	0,75

V. Mačernio 1	0,17	0,45	0,59	0,73	0,47	0,37	0,21	0,43
V. Mačernio 10	0,19	0,52	0,69	0,80	0,53	0,45	0,29	0,50
V. Mačernio 11	0,16	0,43	0,58	0,73	0,46	0,33	0,18	0,41
V. Mačernio 12	0,32	0,77	0,93	1,30	0,78	0,64	0,34	0,73
V. Mačernio 13	0,22	0,57	0,74	0,87	0,58	0,49	0,27	0,53
V. Mačernio 16	0,27	0,67	0,84	1,17	0,72	0,57	0,36	0,66
V. Mačernio 21	0,16	0,43	0,59	0,82	0,50	0,38	0,22	0,44
V. Mačernio 23	0,22	0,48	0,62	0,85	0,53	0,40	0,25	0,48
V. Mačernio 25	0,17	0,48	0,57	0,82	0,51	0,37	0,23	0,45
V. Mačernio 27	0,23	0,52	0,70	0,96	0,56	0,46	0,28	0,53
V. Mačernio 3	0,20	0,46	0,61	0,76	0,49	0,33	0,21	0,44
V. Mačernio 35	0,18	0,57	0,77	1,02	0,62	0,51	0,26	0,56
V. Mačernio 39	0,19	0,47	0,64	0,89	0,53	0,40	0,19	0,47
V. Mačernio 41	0,21	0,52	0,62	0,86	0,51	0,42	0,23	0,48
V. Mačernio 43	0,19	0,46	0,55	0,81	0,49	0,35	0,19	0,43
V. Mačernio 43 A	0,21	0,52	0,67	0,94	0,54	0,52	0,31	0,53
V. Mačernio 45	0,10	0,50	0,61	0,84	0,53	0,38	0,26	0,46
V. Mačernio 47	0,23	0,59	0,68	0,93	0,55	0,43	0,31	0,53
V. Mačernio 5	0,22	0,50	0,66	0,83	0,57	0,43	0,28	0,50
V. Mačernio 59	0,25	0,64	0,82	1,09	0,71	0,57	0,44	0,65
V. Mačernio 6	0,23	0,55	0,71	1,01	0,60	0,47	0,25	0,55
V. Mačernio 61	0,29	0,75	0,99	1,35	0,92	0,66	0,46	0,77
V. Mačernio 7	0,16	0,47	0,62	0,75	0,46	0,34	0,21	0,43
V. Mačernio 8	0,24	0,58	0,79	0,93	0,60	0,46	0,29	0,56
V. Mačernio 9	0,14	0,41	0,57	0,70	0,46	0,34	0,22	0,41
Vytauto 25	0,35	0,62	0,74	1,23	0,84	0,60	0,33	0,67
Vytauto 27	0,28	0,92	1,16	1,42	1,02	0,83	0,48	0,87
Žemaičių 13 - Varkaliai	0,46	0,86	1,07	1,39	0,94	0,71	0,47	0,84
Žemaičių 7 - Varkaliai	0,23	0,61	0,73	1,00	0,65	0,58	0,35	0,59
Įmonės vidurkis	0,25	0,63	0,80	1,06	0,68	0,53	0,33	0,61

Visiškai nerenovuotų namų gyventojai 2023-2024 m. šildymo sezono metu už šilumą mokėjo vidutiniškai po **1,54 Eur/m²** per mėnesį. **Kompleksiškai renovuotų ir visiškai nerenovuotų namų šilumos suvartojimas šildymui skiriasi 2,52 karto.**

2023-2024 m. šildymo sezono metu daugiabučiai namai, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai, už šilumą mokėjo vidutiniškai po **0,87 Eur/m²** per mėnesį, tuo metu daugiabučiai namai, kuriuose yra įrengti seno tipo elevatoriniai mazgai, už šilumą mokėjo vidutiniškai po **1,71 Eur/m²** per mėnesį. Žemiau pateikti namų, kuriuose įrengti seno tipo elevatoriniai mazgai mokėjimai už šilumą.

Vartotojas	2023 m. spalis	2023 m. lapkritis	2023 m. gruodis	2024 m. sausis	2024 m. vasaris	2024 m. kovas	2024 m. balandis	Vidutinė per 2023/2024 m. Eur/m ²
Dar.ir Girėno 33	0,91	1,87	2,38	2,91	2,25	1,83	1,40	1,94
Dar.ir Girėno 35	1,27	2,59	2,59	3,19	2,61	2,41	1,66	2,33
Dar.ir Girėno 37	1,18	2,65	2,58	3,25	2,72	2,46	1,83	2,38
Dar.ir Girėno 53	0,96	1,88	2,21	2,98	2,38	2,30	1,65	2,05
Gluosnių 3, Žemaičių Kalvarija	0,11	0,43	0,39	1,11	0,73	0,11	0,00	0,41
I. Končiaus 12	0,87	1,75	2,01	2,24	1,76	1,60	1,20	1,63
Lentpjūvės 4	0,81	1,84	2,09	2,69	2,09	1,54	1,46	1,79
Lentpjūvės 6	1,11	2,34	2,80	3,38	2,24	1,54	1,78	2,17
Parko al. 6	0,77	1,86	2,29	3,39	2,51	1,82	0,93	1,94
Senamiesčio 2	0,37	0,65	0,94	1,11	0,79	0,62	0,27	0,68
Stoties 30	0,84	1,87	2,13	2,81	2,15	1,82	1,28	1,84
Stoties 8	0,72	1,55	1,83	2,41	1,91	1,49	1,21	1,59
Telšių 21	0,59	1,35	1,59	2,03	1,52	1,28	0,75	1,30
Vienuolyno 3, Žemaičių Kalvarija	0,87	1,89	2,32	2,75	2,11	1,68	1,38	1,86
Įmonės vidurkis	0,81	1,75	2,01	2,59	1,98	1,61	1,20	1,71

Daugiabučiai namai, kuriuose įrengti automatizuoti šilumos punktai mokėjo **1,97** karto mažiau, negu namai, kuriuose yra seno tipo elevatoriniai šilumos punktai.

Energijos taupymo patarimai:

- Kompleksinė pastatų renovacija**
- Šilumos punktų automatizavimas.** Namuose, kuriuose yra seni elevatoriniai šilumos punktai, šilumos tiekimas į butus reguliuojamas rankiniu būdu sukiojant sklendes. Tokiuose namuose patalpos šildomos netolygiai, ypač rudens ir pavasario metu, kai lauke diena būna šilta, o naktį vėsu. Įdiegus automatizuotą šilumos punktą, šilumą reguliuoja automatika, priklausomai nuo besikeičiančios lauko temperatūros. Esant aukštesnei lauko temperatūrai į radiatorius tiekiamas žemesnės temperatūros vanduo, taip taupant šilumą.
- Mažoji renovacija (šildymo sistemų subalansavimas, individualios apskaitos butuose įrengimas, senų šilumos punktų keitimas naujais).**