

UAB Plungės šilumos tinklai integruoto šilumos tinklo 3 m. vidutinis ir maksimalus šilumos poreikis

Atskiros centralizuotos šilumos tiekimo sistemos pavadinimas	Vidutinis valandinis galios poreikis, MW															
	2021 metai				2022 metai				2023 metai				3 metų			
	Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas		Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas		Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas		Šildymo sezonas		Nešildymo sezonas	
	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė	Maksimali	Vidutinė
V. Mačernio gatvės katilinė	13.81	7.25	3.96	2.14	11.45	5.54	0.00	0.00	17.30	8.50	4.74	2.52	18.35	7.99	5.25	2.52
Lentpjūvės gatvės katilinė	5.76	2.90	1.61	0.52	6.72	3.54	5.44	2.37								

Duomenis pateikė: